

## Уважаемые садоводы,

Информируем вас, что прежде чем Вы решите установить на Вашем столбе электротехнического оборудования, предложенного Северовым П.Б., примите во внимание следующее:

- данное оборудование не соответствует требованиям **МосЭнергоСбыта** для заключения с ними прямого договора и представляет интерес **ТОЛЬКО** для внутреннего пользования. Соответственно Вы **НЕ** сможете заключить прямой договор с **МосЭнергоСбытом**. Требования :
  - металлический ящик с окошком
  - заземление
  - вводные автоматы **ДО** и **ПОСЛЕ** счетчиков
  - опломбировочный чехол на вводной автомат
- если впоследствии Вы решите заключить договор с **МосЭнергоСбытом** о переходе на сельский тариф (3.87 р/кВт вместо 5.53 р/кВт), то сделать это сможете только заменив большую часть электротехнического оборудования, т. е. повторно заплатив деньги!